

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 5 150 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Roboty budowlane w ramach projektu "Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli"

Zamawiający informuje w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) o wpłynięciu w dniu 21.08.2009 r. pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytań i odpowiedzi poniżej:

1. *dot. § 3 ust. 1 tiret czwarty Umowy*

Wspomniany zapis umowy stanowi, że "Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym". W „wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” (rozdział VII SIWZ) nie ma wzmianki, że wraz z ofertą należy dostarczyć kosztorysy. Prosimy o wyjaśnienie, czy oferty należy dołączyć kosztorysy, a jeśli tak to, w jakiej być formie?

Kosztorysy ofertowe można dołączyć do oferty, w formie uproszczonej z podaniem zastosowanych nośników kosztowych. Cena oferty powinna być obliczona na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiaru Robót, który ma charakter orientacyjny i nie jest podstawą do wyceny robót. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do umowy.

2. Prosimy o informację, czy inwestor dopuszcza zastosowanie profili aluminiowych okiennych i fasadowych innego producenta niż firmy Reynaers?

Dopuszcza się zastosowanie systemu o właściwościach i parametrach nie niższych niż system zaproponowany w projekcie.

3. W opisie technicznym architektury na posadzkach projektant zaproponował płytki gresowe, alternatywnie: kamień. Prosimy o doprecyzowanie, co należy przyjąć do wyceny oraz podać podstawowe parametry posadzek (wymiary, rodzaj płytek ewentualnie kamienia).

Płytki gresowe - wymiary, kolorystyka wg projektu wnętrz - sanitariaty wielkość 30x60 cm, halle, komunikacja, pozostałe pomieszczenia - 60x60 cm.

4. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj drewna został zaprojektowany na elewacji budynku (w ST jest informacja „z drewna liściastego bądź iglastego”). Proszę o doprecyzowanie gatunku drewna.

Drewno modrzewiowe o parametrach odpowiednich do stosowania na zewnątrz budynku.

5. Proszę o wyjaśnienie, jaki ruszt pod panele z blachy miedzianej należy przyjąć do wyceny (w opisie technicznym – aluminiowy, w specyfikacji – drewniany).

Ruszt aluminiowy.

6. Prosimy o wyjaśnienie, jaki rodzaj hydroizolacji należy przyjąć do wyceny na ścianach zewnętrznych i stropodachu. W Projekcie Budowlanym występuje jedynie określenie „hydroizolacja systemowa”.

2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS odpowiednio - np. fundament: środek gruntujący, 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS , stropodach: środek gruntujący, papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa, papa termozgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia - użyte określenie hydroizolacja systemowa oznacza - przyjęty typ izolacji wg wybranego producenta - należy zastosować wszystkie elementy i kompletną technologię danego systemu.

7. Na rysunkach konstrukcyjnych oraz w opisie (fundamentów i ścian piwnic) zaprojektowano beton wodoszczelny B30 w technologii Penetron. W zestawieniu materiałowym do załączonych przedmiarów robót widnieje opis beton zwykły. Proszę o wyjaśnienie jaki beton należy przyjąć do wyceny. W przypadku betonu wodoszczelnego proszę o wskazanie klasy wodoszczelności betonu.

Podanie w projekcie technologii betonu wodoszczelnego oznacza rozwiązanie alternatywne w stosunku do betonu zwykłego i hydroizolacji.

8. Proszę o określenie, z jakiego kamienia mają być wykonane parapety kamienne oraz o podanie ich grubości.

Z granitu gr. 3 cm.

9. Prosimy o informację, jaki rodzaj sufitu podwieszanego należy przyjąć w salach wykładowych Master E czy Fokus DG i XL.

W projekcie zaproponowano system Master E - sale wykładowe audiowizualne, w pozostałych salach wykładowych system Fokus DG XL. Dopuszcza się zastosowanie innego producenta sufitów podwieszanych z zachowaniem parametrów nie niższych niż przyjęty system w projekcie i podane wytyczne.

10. Proszę o podanie parametrów ściany przesuwnej (2 szt.) dzielącej pomieszczenia 022/028.

Poziom dźwiękoszczelności akustycznej 52 dB, tor łamany, okładzina laminat identyczny bądź zbliżony do laminatu zastosowanych drzwi wewnętrznych.

11. W Specyfikacji Technicznej dotyczącej montażu dźwigów (B-21.01.00) jest mowa o podnośniku dla osób niepełnosprawnych na kondygnacji parteru w części „B” budynku. Prosimy o wskazanie usytuowania podnośnika na rysunku oraz pozycji przedmiarowej w której należy uwzględnić dany element.

W projekcie nie przewiduje się podnośnika dla osób niepełnosprawnych tylko dźwig z głównym dostępem z hallu wejściowego.

12. W przypadku konieczności dostarczenia kosztorysów wraz z ofertą, prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w których należy ująć:

- łączniki Schock Isokorb (13 szt.) oraz trzpienie Schock Dorn (6 szt),

- nadproża okienne i drzwiowe,
- parapety kamienne,
- ścianę przesuwą – 2szt. dzieląca pomieszczenia 022/028,
- suche zabudowy poziomych ciągów instalacyjnych,
- wycinkę istniejącego drzewostanu

Przedmiar ma charakter pomocniczy. Por. odpowiedź na pytanie nr 1.

Podpisano
Pełnomocnik Rektora KUL
ds. Organizacji filii KUL w Stalowej Woli
ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL